PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:
- **informacja o numerach wewnętrznych** /67/ 255-22-40
- **PPIS w Czarnkowie** /67/ 255-27-60
- **fax** /67/ 255 -82-36
- **e-mail** psse.czarnkow@pis.gov.pl
- **Sekcja Higieny Komunalnej** /67/ 255-22-40
- **fax Działu/ Oddziału** /67/ 255 -82-36
- **e-mail Działu/ Oddziału** higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul.Zamkowa 8
64-700 Czarnków

http://psse-czarnkow.pl

oryginał/ kopia

ON.HK.4200.3.2017.133

Czarnków, ...13.10..... 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie przeprowadzonych kolejnych badań kontrolnych, informuje, że jakość mikrobiologiczna wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez **wodociąg publiczny w Kruczu uległa poprawie, jednak** odbiega w dalszym ciągu od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989).

W próbach, pobranych w dniu 11 października 2017 r. , w ramach urzędowej kontroli organów PIS, stwierdzono pojedyncze **bakterie grupy coli, niechorobotwórcze,** tylko w jednym punkcie:

Krucz wyjście do sieci - 2 jtk/100ml

W dwóch pozostałych badanych punktach: Krucz – sieć szkoła oraz Krucz- sieć Nadleśnictwo nie stwierdzono przekroczeń bakteriologicznych.

W badanych próbach nie stwierdzono obecności Escherichia coli i enteroków kałowych.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazuje aktualny komunikat dotyczący jakości wody, z dnia 13 października 2017r.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
z up. (mgr Beata Kościelska)

Otrzymują:

1.Gmina Lubasz
2. GZK Sp z o.o. w Lubaszu
3. a/a

AS