PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:
- informacja o numerach wewnętrznych **/67/ 255-22-40**
- PPIS w Czarnkowie **/67/ 255-27-60**
- fax **/67/ 255 -82-36**
- e-mail **psse.czarnkow@pis.gov.pl**
- Sekcja Higieny Komunalnej **/67/ 255-22-40**
- fax Działu/ Oddziału **/67/ 255 -82-36**
- e-mail Działu/ Oddziału **higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl**

ul.Zamkowa 8
64-700 Czarnków

http://psse-czarnkow.pl

oryginał/ kopia

ON.HK.4200.3.2017.18

Czarnków, ..16.10..... 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie kolejnych, przeprowadzonych, w ramach planu działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, badań kontrolnych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej przez wodociąg publiczny w Śmieszkowie, informuje, w pobranych w dniu 12.10.2017r. próbach stwierdzono:
sieć Dębe- przedszkole- bakterie grupy coli w ilości 12 jtk / 100 ml
sięć Brzeźno, ul. Krótka 1, laboratorium- bakterie grupy coli w ilości 9 jtk/100 ml
sieć Śmieszkowo- szkoła- nie stwierdzono przekroczeń
Badania przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, prób pobranych tego samego dnia, tj. 12.10.17r. wykazały brak przekroczeń bakteriologicznych w następujących punktach :
- sieć Białężyn, sklep
- sieć Brzezno- ZUK
- Śmieszkowo- wyjście do sieci
- sieć Dębe, przepompownia
- Śmieszkowo- ujęcie wody

oraz w jednym punkcie:
- sieć Grzępy sołtys- stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml

Na podstawie w/w badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie stwierdza, że jakość mikrobiologiczna wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny w Śmieszkowie, w dalszym ciągu odbiega od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), ze względu na obecność w wodzie w sieci bakterii grupy coli- niechorobotwórczych. **W badanych próbach nie stwierdzono obecności Escherichia coli i enteroków kałowych.**
Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazuje aktualny komunikat dotyczący jakości wody, z dnia 16 października 2017r. , w celu powiadomienia ludności korzystającej z wodociągu.

Zał.. komunikat dotyczący jakości wody z dnia 16 października 2017 r.

Otrzymują :
1.Wójt Gminy Czarnków
2.Wójt Gminy Lubasz
3. ZUK Sp. z o.o. w Brzeźnie ul. Krótka 1.
4. GZK Sp. z o.o. w Lubaszu ul. Stajkowska 23
5. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
(mgr Beata Kościelska)

AS