PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:
- **informacja o numerach wewnętrznych** /67/ 255-22-40
- **PPIS w Czarnkowie** /67/ 255-27-60
- **fax** /67/ 255 -82-36
- **e-mail** psse.czarnkow@pis.gov.pl
- **Sekcja Higieny Komunalnej** /067/ 255-22-40
- **fax Działu/ Oddziału** /67/ 255 -82-36
- **e-mail Działu/ Oddziału** higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul.Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. w Lubaszu
DNIA 04.08.2020
NR 1975
PODPIS

oryginał/ ~~kopia~~

ON.HK.9011.85.2020

Czarnków, dn. 03.08. 2020

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Jędrzejewie,** nr sprawozdania z badań : **297/Z/W/20** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach własnej kontroli wewnętrznej, prób wody, pobranej w dniu 27.07.2020 r., przez próbobiorców Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w następujących punktach:
297/Z/W/20- Jędrzejewo, stacja uzdatniania wody, woda podawana do sieci

stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na **ponadnormatywną zawartość żelaza, która wyniosła 736 mg/**l,
Dopuszczalna zawartość żelaza wynosi 200 mg/l.

Stwierdzone przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, wpływają jednak negatywnie na cechy organoleptyczne (smak, zapach, barwa) i użytkowe wody.

W związku z powyższym konieczna jest intensyfikacja prowadzonych działań naprawczych, o których należy powiadomić tutejszy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przedłożyć sprawozdania z badań potwierdzających ich skuteczność.

Woda warunkowo przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Zał. 297/Z/W/20

Otrzymują :
1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
(mgr Beata Kościelska)

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI