PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:
- **informacja o numerach wewnętrznych** /67/ 255-22-40
- **PPIS w Czarnkowie** /67/ 255-27-60
- **fax** /67/ 255 -82-36
- **e-mail** psse.czarnkow@pis.gov.pl
- **Sekcja Higieny Komunalnej** /067/ 255-22-40
- **fax Działu/ Oddziału** /67/ 255 -82-36
- **e-mail Działu/ Oddziału** higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.
W LUBASZU
WPŁYNĘŁO
DNIA 04.08.2020
NR 1476
PODPIS

oryginał/ ~~kopia~~

ON.HK.9011.64.2020

Czarnków, 03.08. 2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z **wodociągu publicznego w Stajkowie,** nr sprawozdania z badań : **294, 295/Z/W/20,** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz **N/288/2020/LB-AS/PGC/, N/243/570/2020/LB-WG/PCH/**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań próby wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, przez próbobiorców Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

w dniu 13.07.2020 r. w stacji uzdatniania wody w Stajkowie- woda uzdatniona, podawana do sieci,

oraz w dniu 27.07.2020 r. w stacji uzdatniania wody w Stajkowie- woda uzdatniona, podawana do sieci i w oczyszczalni ścieków w Stajkowie

stwierdza, że **woda nie spełnia wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na:

- ponadnormatywną zawartość żelaza, która wyniosła 270 µ/l w stacji uzdatniania wody oraz 233 µ/l (wartość dopuszczalna 200 µ/l)

Stwierdzone przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, wpływają jednak negatywnie na cechy organoleptyczne (smak, zapach, barwa) i użytkowe wody.

W związku z powyższym konieczna jest kontynuacja podjętych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymaganej w rozporządzeniu. Powyższa informacja została przekazana przedsiębiorstwu w dniu otrzymania z laboratorium informacji o stwierdzonych przekroczeniach.

Woda warunkowo przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Zał. 294, 295/Z/W/20

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
(mgr Beata Kościelska)

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI